



COGESUR

ESTUDIOS GEOTÉCNICOS, CALIDAD Y
PATOLOGÍA EN LA CONSTRUCCIÓN



www.cogesur.es
E-mail: cogesur@cogesur.es

Telfs.: 956 861 729 · 956 856 895
Fax: 956 861 730

P. I. "El Palmar" · C/ Forja, Nave 21
11500 El Pto. de Santa María (Cádiz)

ACTA ANUAL	ACTA OBRA	ALBARAN	MUESTRA	FECHA ACTA
2018/17393	952	36711	SF/1875	15/11/2018

DESTINATARIO:

EXPLOTACION AGRICOLA MARMOLILLA, S.L.
c/ Eguilaz, 1, 7 -3º
11402-Jerez de la Frontera
Cádiz

ACTA DE RESULTADOS

Expte.: 1952 - s/Rfa.:
OBRA: Control Cantera en Km. 3.6 de la CA-4105
, La Barca de la Florida

PETICIONARIO: EXPLOTACION AGRICOLA MARMOLILLA,
S.L.

Inicio/Fin de ensayos: 06/11/2018 / 07/11/2018

ARIDOS: EQUIVALENTE DE ARENA, s/norma
UNE EN 933-8:2012+A1:2015/1M:2016.
EVALUACION DE LOS FINOS: ENSAYO DE AZUL
DE METILENO, s/norma UNE EN 933-9:2010

TIPO DE MUESTRA:	Arena
DESCRIPCIÓN:	Arena 0/4 Lavada
PROCEDENCIA:	Cantera La Marmolilla (Octubre 2018-ANUAL)
COND. ATMOSFÉRICAS:	Despejado

FECHA DE RECOGIDA:	31/10/2018
MUESTREADA POR:	Muestreado por laboratorio
RECOGIDA EN:	Cantera (Cinta Salida)
LABORANTE:	Juan Manuel Merino Sosa

EQUIVALENTE DE ARENA (UNE EN 933-:2012)

Probeta 1	86,6
Probeta 2	87,4
SE4	87,0

Ensayo VSF-0025 - EVALUACION DE LOS FINOS: AZUL DE METILENO S/UNE EN 933-9:2010

AZUL DE METILENO (MB)	gr de colorante/Kg de muestra	0,21
-----------------------	-------------------------------	-------------

Página 1/1

Christian Santana Vías
Licenciado en Químicas
Responsable ensayos químicos

Juan Carlos Páez Hernández
Ingeniero Técnico Industrial
Director de Laboratorio

Los resultados sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo. Prohibida la reproducción parcial de este documento sin la autorización de Laboratorios Cogesur®

LABORATORIOS COGESUR, S.L. - Registro Mercantil de Cádiz, Tomo 1861, Libro 0, Folio 29, Hoja CA-35478 - C.I.F.: B-72.081706

© LABORATORIOS COGESUR, LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD, CÁDIZ