



# COGESUR

ESTUDIOS GEOTÉCNICOS, CALIDAD Y  
PATOLOGÍA EN LA CONSTRUCCIÓN

ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



www.cogesur.es

E-mail: cogesur@cogesur.es



Telfs.: 956 861 729 · 956 856 895

Fax: 956 861 730



P. I. "El Palmar" · C/ Forja, Nave 21  
11500 El Pto. de Santa María (Cádiz)

## DESTINATARIO:

ACTA ANUAL	ACTA OBRA	ALBARAN	MUESTRA	FECHA ACTA
2018/17412	971	36711	SF/1877	15/11/2018

EXPLOTACION AGRICOLA MARMOLILLA, S.L.  
c/ Eguilaz, 1, 7 -3º  
11402-Jerez de la Frontera  
Cádiz

## ACTA DE RESULTADOS

Expte.: 1952 - s/Rfa.:  
OBRA: Control Cantera en Km. 3.6 de la CA-4105  
, La Barca de la Florida  
  
PETICIONARIO: EXPLOTACION AGRICOLA MARMOLILLA,  
S.L.  
  
Inicio/Fin de ensayos: 07/11/2018 / 08/11/2018

ARIDOS. DETERMINACIÓN DE  
CONTAMINANTES ORGÁNICOS: HÚMICOS,  
s/norma UNE EN 1744-1:2010+A1:2013  
(Aptdo.15,1)

TIPO DE MUESTRA:	Árido
DESCRIPCIÓN:	Árido 2
PROCEDENCIA:	Cantera La Marmolilla (Octubre 2018-ANUAL)
COND. ATMOSFÉRICAS:	Despejado

FECHA DE RECOGIDA:	31/10/2018
MUESTREADA POR:	Muestreado por laboratorio
RECOGIDA EN:	Cantera (Cinta Salida)
LABORANTE:	Juan Manuel Merino Sosa

DETERMINACIÓN DE CONTAMINANTES ORGÁNICOS: HÚMICOS S/UNE EN 1744-1:2010+A1:2013 (Aptdo.15,1)

AC.HUMICOS

Más claros que la sustancia patrón.

**Observaciones:** Según Apartado 15,1,1 de la Norma UNE EN 1744-1:2010 + A1:2013 (Aptdo.15,1) si la disolución no se oscurece o lo hace ligeramente, el árido no contiene cantidades significativas de humus.

Página 1/1

Christian Santana Vías  
Licenciado en Químicas  
Responsable ensayos químicos

Juan Carlos Páez Hernández  
Ingeniero Técnico Industrial  
Director de Laboratorio

Los resultados sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo. Prohibida la reproducción parcial de este documento sin la autorización de Laboratorios Cogesur®

LABORATORIOS COGESUR®, S.L. - Laboratorio de Ensayos de Control de Calidad en Edificación y Obras de Ingeniería Civil

Áreas de Actuación: Edificación: EH, EA, GT, VS, EFA, PS, Ingeniería Civil: A, B, C y D  
Número de Inscripción en el Registro General de Laboratorios de Ensayos: AND-L-067